

東亜高級継手バルブ製造(株)
オリジナル品

「SUS管 接続」が 可能になりました

絶縁フランジ

Electric Insulation

継手本体

RD継手

キッコーエース継手(KA継手)

絶縁フランジ

Electric Insulation

接続管種

JIS G 3459 配管用ステンレス鋼鋼管
スケジュール(Sch)20S(またはSch10S)

仕 様

ナイロン塗装膜厚:300 μ m以上
最高使用温度:90℃

〔EI-Ⅱ〕

RD継手/
キッコーエース継手
に対応

抜け止め防止機構付き

〔EILK-Ⅱ〕

RD継手/
キッコーエース継手
に対応

絶 縁 フランジ セット

Electric Insulation

キッコーイチ印のRD・KA継手とSUS管を接続する絶縁フランジセットが登場！
安心のSUS管接続を実現！

 東亜高級継手バルブ製造株式会社

100
KIKKOICHI

■絶縁フランジセット EI-II (Electric Insulation)



サイズ	40A	50A	65A	80A	100A	125A	150A	200A	250A
-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------

■絶縁 LK フランジセット [抜け止め機構付き] EILK-II (Electric Insulation)

【使用条件】 0.35MPa以下 (水撃作用含む) でご使用ください



サイズ	50A	65A	80A	100A	125A	150A	200A
-----	-----	-----	-----	------	------	------	------

※上記製品は受注生産品となります。

※ご不明な点がございましたら、お気軽に弊社までお問い合わせください。

⚠ 注意事項

- 接続時は絶縁フランジ上面に付属のワッシャーをご使用ください。
- 絶縁フランジとの接続時はボルトをフランジ側から差し込みます。
※フランジ上面にワッシャーを使用しない場合、ボルト締め付け時に塗装面を傷つけてしまい、絶縁不足になる可能性があります。
- MD継手とは接続しないでください。絶縁不足により異種金属接触腐食による漏水事故を引き起こす恐れがあります。
- TM-II フランジセットなど絶縁対策が施されていないフランジセットでSUS管を接続しないでください。
- 絶縁フランジおよび絶縁ロックエースフランジは屋内配管のみにご使用いただけます。屋外配管、埋設配管へのご使用は絶縁に問題が生じる可能性がありますので使用しないでください。
- 絶縁フランジおよび絶縁ロックエースフランジはTM-II パッキン専用のため、**TMパッキン**または**ロックパッキン**を使用するCOS-Tおよびユニオンとの接続はお控えください。