



単位：mm

| 図面番号 | 呼 び | | L | A | L1 | L2 | C | H | W1 | W2 | 最小-最大 差し込み代S | フタ用SUS 六角ボルト |
|-----------|--------|--------|-----|-----|----|----|-----|----|-----|-----|-----------------|-----------------|
| | A (mm) | B (in) | | | | | | | | | | |
| G34-01 | 50 | 2 | 190 | 95 | 73 | 60 | 39 | 80 | 100 | 112 | 22-32 | M8×25 |
| G34-02 | 65 | 2½ | 200 | 100 | 75 | 55 | 56 | 80 | 100 | 130 | 25-42 | |
| G34-03 | 80 | 3 | 210 | 105 | 70 | 60 | 65 | 80 | 102 | 142 | 28-42 | M10×30 |
| G34-04 | 100 | 4 | 220 | 110 | 70 | 60 | 72 | 80 | 102 | 169 | 33-47 | |
| G34-05 | 125 | 5 | 230 | 115 | 79 | 60 | 93 | 80 | 104 | 199 | 36-52 | |
| G34-06 | 150 | 6 | 230 | 115 | 76 | 60 | 109 | 80 | 106 | 227 | 39-52 | |
| ▲※ G34-07 | 200 | 8 | 250 | 125 | 77 | 65 | 120 | 80 | 138 | 248 | 48-57 | |

- 注記 1. 本体とフタの表面処理はエポキシ樹脂系粉体塗装（グレー色）
 2. ▲は一部にボルトが本体側から入らない箇所があります。
 3. ※印は当社のオリジナル製品です。
 4. フタを本体に取付ける際はフタの向きとパッキン面に異物が無いことを確認して下さい。
 5. 六角ボルトを片締めにならないよう均等に締付けて下さい。（締付けトルクは10N・m）
 6. 必要に応じてフタ用SUS六角ボルトにグリース等の潤滑油を塗布して下さい。
 7. 一次側・二次側共、MDパッキン又はTMパッキンをご使用下さい。

| | | | | | | | | | | |
|----|-----------|-----------|----|------------|-----------------|--|------|----|----|----|
| 5 | | | | | 名称 | 排水鋼管用可とう継手本体 掃除口付満水試験兼用伸縮継手 (COS-T) | | | | |
| 4 | 座金組込六角ボルト | SUS304XM7 | 4 | | 図番 | G34 | 尺度 | 承認 | 確認 | 作成 |
| 3 | パッキン | EPDM | 1 | | 作成 | 2021.04.01 | Free | 真田 | 西 | 野村 |
| 2 | フタ | FC150 | 1 | JIS G 5501 | 東亜高級継手バルブ製造株式会社 | | | | | |
| 1 | 本体 | FC150 | 1 | JIS G 5501 | | | | | | |
| No | 部品名 | 材質 | 数量 | 備考 | | | | | | |