



●：標準品 ☆：受注生産品

単位：mm

図面番号	呼び		A	B	C	L1	L2	L3
	A (mm)	B (in)						
☆ G523-03	50×40	2×1½	102	35	103	80	13	84
● G523-04	65×40	2½×1½	108	35	114	83	10	95
● G523-05	65×50	2½×2	120	42	123	95	17	101
● G523-06	80×40	3×1½	114	35	123	86	7	104
● G523-07	80×50	3×2	126	42	133	98	14	111
▲☆ G523-08	80×65	3×2½	145	51	147	117	23	122
※● G523-09	100×40	4×1½	122	35	138	89	2	119
● G523-10	100×50	4×2	135	42	149	102	9	127
● G523-11	100×65	4×2½	155	51	164	122	18	139
● G523-12	100×80	4×3	168	58	173	135	25	145
※☆ G523-13	125×50	5×2	140	42	164	104	6	142
☆ G523-14	125×65	5×2½	160	51	179	124	15	154
● G523-15	125×80	5×3	174	58	189	138	22	161
● G523-16	125×100	5×4	205	72	213	169	36	180
※☆ G523-17	150×50	6×2	143	42	176	104	3	154
● G523-18	150×80	6×3	179	58	203	140	19	175
● G523-19	150×100	6×4	212	72	229	173	33	196
● G523-20	150×125	6×5	244	88	250	205	49	214
※☆ G523-23	200×100	8×4	235	72	270	187	24	237
※☆ G523-24	200×125	8×5	265	88	290	217	40	254
※☆ G523-25	200×150	8×6	307	105	315	259	57	276
※☆ G523-28	250×200	10×8	385	130	388	315	60	340

- 注記1. 適用規格：日本金属継手協会 JPF MDJ 004に準拠。  
 2. 表面処理：内外面共ナイロンコーティング（黒色）300μm以上とする。  
 3. 上記継手の付属品はTM-IIをご使用下さい。  
 4. ▲印は枝側の一部にボルトが本体側から入らない箇所があります。  
 5. ※印は当社のオリジナル製品です。

5					名称	ちゅう房排水用可とう継手本体 (RD継手)				
4						径違い90°大曲りY (RD-TY)				
3					図番	G523	尺度	承認	確認	作成
2					作成	2020.04.01	Free	真田	西	野村
1	本体	FC150		JIS G 5501	 <b>東亜高級継手バルブ製造株式会社</b>					
No	部品名	材質	数量	備考						