



● : 標準品 ☆ : 受注生産品

単位 : mm

図面番号	呼び		A	B	C	L1	L2	L3
	A (mm)	B (in)						
☆ G529-03	50×40	2×1½	34	96	100	12	74	81
☆ G529-04	65×40	2½×1½	29	105	112	4	80	93
☆ G529-05	65×50	2½×2	38	117	121	13	92	99
☆ G529-06	80×40	3×1½	26	114	124	-2	86	105
● G529-07	80×50	3×2	34	125	132	6	97	110
☆ G529-08	80×65	3×2½	47	138	141	19	110	116
※● G529-09	100×40	4×1½	19	131	146	-14	98	127
● G529-10	100×50	4×2	27	140	153	-6	107	131
● G529-11	100×65	4×2½	40	153	162	7	120	137
● G529-12	100×80	4×3	49	163	169	16	130	141
※☆ G529-13	125×50	5×2	17	155	173	-19	119	151
☆ G529-14	125×65	5×2½	30	168	182	-6	132	157
☆ G529-15	125×80	5×3	39	178	190	3	142	162
● G529-16	125×100	5×4	58	198	204	22	162	171
※☆ G529-17	150×50	6×2	8	170	194	-31	131	172
☆ G529-18	150×80	6×3	30	193	210	-9	154	182
● G529-19	150×100	6×4	49	213	224	10	174	191
☆ G529-20	150×125	6×5	70	234	240	31	195	204
※☆ G529-21	200×100	8×4	37	249	272	-11	201	239
※☆ G529-22	200×125	8×5	55	268	285	7	220	249
※☆ G529-23	200×150	8×6	70	285	296	22	237	257

注記 1. 適用規格 : 日本金属継手協会 JPF MDJ 004に準拠。

2. 表面処理 : 内外面共ナイロンコーティング (黒色) 300μm以上とする。

3. 上記継手の付属品はTM-IIをご使用下さい。

4. ※印は当社のオリジナル製品です。

5					名称	ちゅう房排水用可とう継手本体 (RD継手)				
4						径違い45° Y (RD-Y)				
3					図番	G529	尺度	承認	確認	作成
2					作成	2020.04.01	Free	真田	西	野村
1	本体	FC150		JIS G 5501	東亜高級継手バルブ製造株式会社					
No	部品名	材質	数量	備考						